



Comune di Giornico  
Via Fond la Tera 13  
6745 Giornico

Tel. 091 864 13 36  
Fax 091 864 21 53  
Conto post. 65-125-1  
comune@giornico.ch

Giornico, 23 gennaio 2023

M/dg

## QUALITÀ DELL'ACQUA 2022

Zona di distribuzione	Comune di Giornico
Qualità "Classe OMS" *	Eccellente
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità
Provenienza	Acqua di falda del Comune di Chironico
Durezza	Molto dolce
Caratteristiche chimiche	Aggressiva
Trattamento	Tramite impianto a raggi ultravioletti.
Mineralizzazione	Molto debolmente mineralizzata (21.75 mg/l)
Sali minerali e oligoelementi	Calcio: 3.4 mg/l Magnesio: 0.4 mg/l Sodio: 1.0 mg/l Potassio: 1.2 mg/l Cloruro: 0.2 mg/l Solfato: 5.0 mg/l

\* Classificazione facente riferimento alle linee guida pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in relazione alla popolazione servita.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Rosolino Bellotti



Il segretario:

Diego Galli